

1 2 3 4

A





B

C

D

E

F



Specyfikacja materiałowa	
Wyposażenie (szt.)	Przewód zas. 4x1xLgY 10mm ² ***
Oznaczenie możliwych wariantów wyposażenia	Zestaw układu pomiarowego **
P2/F	2 / 2

Uwagi:

- * - Obudowa przystosowana do plombowania
- ** - Zestaw układu pomiarowego składa się z:
 W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
 P Tablica licznikowa uniwersalna
 LZ Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie)
- *** - Rura osłonowa na całej długości przewodu LgY

Dział odp. --	Kierownik techniczny --	Rodzaj dokumentu Karta techniczna	Status --	Skala 1:20
<p>Lamel Rozdzielnice Pepowo ul. Gdańska 3 83-330 Żukowo tel. 058-685-40-52 fax. 058-685-40-52 www.lamel.com.pl</p>	Wykonał	Tytuł	Oznaczenie E12-04	Język polski
	Zatwierdził	Szafka pomiarowa P-2F	Zmiana --	Data 2020-05-18